



- [wsc\_modbus.exe]は、自動で起動する設定になっています（スタートアップに登録されています）
  - 測定中は、右の黒い画面（DOS窓）を閉じないようにお願いします（画面を閉じるとデータが取得されません）
  - 誤って閉じてしまった場合は、PCを再起動するか、C:\¥sqliteフォルダ内のwsc\_modbus.exeを起動してください。
- ※ 2重に起動するとデータベースへがデータが2重に登録されてしまうので、ひとつのみ起動してください。
- ソフトを終了させる場合（PCのシャットダウンの際は）、右の黒い画面（DOS窓）上で、[Ctrl] + [C]を押して、画面が閉じまですばらくお待ち下さい。
- ※この処理をしないとmodbus通信に不具合が起こる可能性があることにご留意ください。